CERTIFICADO DE ENSAYO
aislamiento acústico

TABIQUE SIMPLE / placa triple

	EXTENSIÓN DE ENSAYO - AISLAMIENTO ACÚSTICO
Fecha de ensayo	2 de Octubre de 2012
Fecha de informe	19 de Octubre de 2012
Número de informe	Extensión del ensayo 12.0215.CA.0026
Laboratorio de ensayo	ACUSTTEL

Recibida la solicitud de certificado de ensayo con la finalidad de utilizar este sistema, y habiéndose realizado el correspondiente ensayo de aislamiento acústico en el laboratorio acreditado por ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) en cumplimiento con la norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que el informe de ensayo con referencia **12.0215.CA.0026** se encuentra en su poder, obteniendo los siguientes resultados:

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	
Sistema extensión	Tabique simple 127/600 (49) LM
Estructura sistema original	13 + 13 + 49 + 13 + 13
Estructura sistema extensión	**13 + 13 + 13 + 49 + 13 + 13 + 13**
Tipo de placa	BASIC
Nº de placas	6
Espesor de placa	13 mm
Perfil canal	Canal de 50 mm
Perfil montante	Montante de 49 mm
Fibra	Lana mineral 50 mm
Modulación	600 mm
Ancho total del sistema	127 mm
ORIGINAL	**53 DB (A)**
EXTENSIÓN	**≥ 56 DB (A)**



Antes de su colocación en obra, debe corroborarse que es admitido por el organismo receptor de la obra. La validez del presente certificado de ensayo que EL ALTERÓN S.L. le facilita y que certifica las características de los sistemas a partir de los resultados obtenidos en los ensayos realizados en Laboratorio, está supeditada única y exclusivamente a la total ejecución del sistema con productos y a las recomendaciones de montaje para el sistema en concreto. El uso de productos ajenos al sistema o ejecutados sin seguir dichas instrucciones no posee la garantía del sistema e inhabilita este certificado para su acreditación.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com