


CERTIFICADO DE ENSAIO isolamento acustico

DIVISÓRIA SIMPLE / placa simple

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	2 de Outubro de 2012
Data do relatório	19 de Outubro de 2012
Número do relatório	12.0215.CA.0026
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **12.0215.CA.0026** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA		
Sistema	Divisória simple placa simple 75/600 (49) LM	
Estrutura do sistema	13 + 49 + 13	
Tipo de placa	⇒ BASIC	
Número de placas	2	
Espessura da placa	13 mm	
Perfil canal	Canal de 50 mm	
Perfil montante	Montante de 49 mm	
Fibra	Lã mineral 50 mm	
Modulação	600 mm	
Largura total do sistema	75 mm	
RESULTADO	45 DB (A)	



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos a e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.





