CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

DIVISÓRIA SIMPLE / placa simple

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	5 de Novembro de 2013
Data do relatório	5 de Novembro de 2013
Número do relatório	13.0167.CA.0012
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **13.0167.CA.0012** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema	Divisória simple placa simple 100/600 (74) LM
Estrutura do sistema	**13 + 74 + 13**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	2
Espessura da placas	13 mm
Perfil canal	Canal de 75 mm
Perfil montante	Montante de 74 mm
Fibra	Lã mineral de 75 mm
Modulação	600 mm
Largura total dos sistema	100 mm
RESULTADO	**47 DB (A)**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com