CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

TETO ESTRUTURA DUPLA / placa simple

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	23 de Setembro de 2014
Data do relatório	1 de Outubro de 2014
Número do relatório	14.0168.CA.0040
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-1:2011, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **14.0168.CA.0040** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	
Sistema	Teto dupla placa simple
Estrutura do sistema	**Sierra TC47 + TC47 + 13**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	1
Espessura da placa	13 mm
Perfilaria	Perfil sierra TC47 + Perfil TC47
Fibra	Lã mineral
Modulação primária	1000 mm
Modulação secundária	600 mm
RESULTADO	**12,7 DB**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com