CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

TETO ESTRUTURA DUPLA SIERRA / placa dupla

	EXTENSÃO DO ENSAIO - ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	23 de Setembro de 2014
Data do relatório	1 de Outubro de 2014
Número do relatório	Extensão do ensaio 14.0168.CA.0040
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de usar este sistema e realizou o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a normal UNE EN ISO 10140-1:2011, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que a extensão do ensaio com a referência **14.0168.CA.0040** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema extensão	Teto estrutura dupla sierra
Estrutura original do sistema	**Sierra TC47 + TC47 + 13**
Estrutura sistema extensão	**Sierra TC47 + TC47 + 13 + 13**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	2
Espessura da placa	13 mm
Perfilaria	Perfil Sierra TC47 + Perfil TC47
Fibra	Lã mineral
Modulação	600 mm
ORIGINAL	**12,7 DB**
EXTENSÃO	**14,9 DB**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com