


CERTIFICADO DE ENSAIO isolamento acustico

REVESTIMENTO AUTOPORTANTE GESSO / duas caras, placa simple

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	5 de Maio de 2014
Data do relatório	16 de Maio de 2014
Número do relatório	15.0085.CA.0012
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **15.0085.CA.0012** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA		
Sistema	Revestimento autoportante gesso duas caras 64/600 (49) 2LM	
Estrutura do sistema	15 + 49 + 80 + 49 + 15	
Tipo de placa	⇒ BASIC	
Número de placas	2	
Espessura da placa	15 mm	
Perfil canal	2 Canales de 50 mm	
Perfil montante	2 Montantes de 49 mm	
Fibra	2 Lã mineral 50 mm	
Modulação	600 mm	
Largura total do sistema	64 mm por lado	
RESULTADO	29 DB (A)	



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos a e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.





