TETOS E DIVISÓRIAS DE GESSO NATURAL

CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

REVESTIMENTO DIRETO DUAS CARAS / placa simple

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	7 de Maio de 2014
Data do relatório	20 de Maio de 2014
Número do relatório	16/12169-1019
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **16/12169-1019** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema	Revestimento direto duas caras 15/600 (70)
Estrutura do sistema	**15 + 70 + 15**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	1
Espessura da placa	15 mm
Perfil canal	-
Perfil montante	-
Fibra	-
Modulação	600 mm
Largura total do sistema	15 mm por lado
RESULTADO	**34 DB (A)**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com