CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

DIVISÓRIA SIMPLE / placa simple

	EXTENSÃO DO ENSAIO - ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	2 de Outubro de 2012
Data do relatório	19 de Outubro de 2012
Número do relatório	Extensão do ensaio 12.0215.CA.0026
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de usar este sistema e realizou o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a normal UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que a extensão do ensaio com a referência **12.0215.CA.0026** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema extensão	Divisória simple 139/600 (99) LM
Estrutura original do sistema	13 + 13 + 49 + 13 + 13
Estrutura sistema extensão	20 + 99 + 20
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	2
Espessura da placa	20 mm
Perfil canal	Canal de 100 mm
Perfil montante	Montante de 99 mm
Fibra	Lã mineral 100 mm
Modulação	600 mm
Largura total do sistema	139 mm
ORIGINAL	**53 DB (A)**
EXTENSÃO	**≥ 55 DB (A)**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com