CERTIFICADO DE ENSAIO
resistência ao fogo

DIVISÓRIA SIMPLE / placa simple EI 120

	ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO FOGO
Data do teste	4 de Outubro de 2012
Data do relatório	27 de Março de 2013
Número do relatório	IE 130115
Laboratório de teste	AIDICO
Método de ensaio	UNE EN 1364-1:2000

Recebeu a solicitação de um certificado de teste com o objetivo de utilizar este sistema, e tendo realizado o teste de resistência ao fogo do referido sistema no laboratório credenciado pelo ENAC CTF (Centro Técnico del Fuego) - AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción) de Paterna (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN 13501-1, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **IE 130115** e o relatório de certificação **IC 130001** estão em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema	Divisória fogo 89/600 (49) LM
Estrutura do sistema	**20 + 49 + 20**
Tipo de placa	FOGO
Número de placas	2
Espessura da placa	13 mm
Perfil canal	Canal de 50 mm
Perfil montante	Montante de 49 mm
Fibra	Lã mineral de 50 mm
Modulação	600 mm
Largura total do sistema	89 mm
RESULTADO	**EI 120**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com