CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

DIVISÓRIA SIMPLE / placa dupla

	ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	5 de Outubro de 2012
Data do relatório	19 de Outubro de 2012
Número do relatório	12.0215.CA.0026
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com a finalidade de usar este sistema e após ter realizado o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a norma UNE EN ISO 10140-2:2010, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que o relatório de teste com a referência **12.0215.CA.0026** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema	Divisória simple placa dupla 101/600 (49)
Estructura del sistema	**13 + 13 + 49 + 13 + 13**
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	4
Espessura da placa	13 mm
Perfil canal	Canal de 50 mm
Perfil montante	Montante de 49 mm
Fibra	-
Modulação	600 mm
Largura total do sistema	101 mm
RESULTADO	**48 DB (A)**



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com