CERTIFICADO DE ENSAIO
isolamento acustico

TETO ESTRUTURA SIMPLE / placa dupla

	EXTENSÃO DO ENSAIO - ISOLAMENTO ACÚSTICO
Data do teste	25 de Julho de 2014
Data do relatório	11 de Agosto de 2014
Número do relatório	Extensão do ensaio 14.0142.CA.0036.1
Laboratório de teste	ACUSTTEL

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de usar este sistema e realizou o teste de isolamento acústico correspondente no laboratório credenciado pelo ENAC LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS - ACUSTTEL de Gandia (Valencia) em conformidade com a normal UNE EN ISO 10140-1:2011, **EL ALTERÓN S.L.** certifica que a extensão do ensaio com a referência **14.0142.CA.0036.1** está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA	
Sistema extensão	Teto estrutura simple
Estrutura original do sistema	TC47 + 13 + 13
Estrutura sistema extensão	TC47 + 20 + 20
Tipo de placa	BASIC
Número de placas	2
Espessura da placa	20 mm
Perfilaria	Perfil TC47
Fibra	Lã mineral
Modulação	600 mm

ORIGINAL	11,3 DB
EXTENSÃO	14,3 DB



Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos e seguindo as recomendações de montagem em concreto. O uso de produtos alheios ao sistema ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e inabilita este certificado.

elalteron@elalteron.com
Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)
+00 34
962 440 884
www.alterontechosytabiques.com